



## Podmínky ke stavebnímu povolení a realizaci kanalizační přípojky.

**Upozornění:** nedílnou součástí tohoto vyjádření je odsouhlasená projektová dokumentace (PD) ze strany Středočeských vodáren, a.s. Tuto projektovou dokumentaci dodá investor stavby.

### 1. Požadujeme respektování těchto zákonných norem, standardů a vyhlášek v projektové dokumentaci:

- Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a související prováděcí vyhlášku 428/2001 Sb.
- Platné články ČSN a EN.
- Standardy pro vodovody a kanalizace Středočeských vodáren, a.s. ve shodě s obcemi.

### 2. Schvalování projektové dokumentace (PD) resp. stavby kanalizační přípojky:

- Kanalizační přípojky schvaluje příslušný stavební úřad (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. nepodléhají vodoprávnímu řízení).
- V PD graficky vyznačit veřejné prostranství, revizní čisticí šachtu osadit na pozemku investora.

### 3. Pro realizaci kanalizační přípojky požadujeme dodržet následující podmínky:

- Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, vysazení odbočky u přípojek může být provedeno pouze provozovatelem, tj. Středočeskými vodárnami, a.s.
- Zbývající část kanalizační přípojky (včetně revizní čisticí šachty) může provést rovněž firma k tomu oprávněná dle příslušného Živnostenského zákona, po předchozím odsouhlasení s provozovatelem kanalizace.
- Středočeské vodárny, a.s. provedou na vyzvání investora nebo provádějící firmy kontrolu stavební připravenosti a následné napojení přípojky na kanalizační stoku.
- V případě stavební nepřipravenosti bude každá další kontrola hrazena investorem stavby (dle ceníku SV)
- Před záhozem a vlastním zprovozněním přípojky musí být provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 1610.
- Případné odchylky od PD, které nepodléhají změně stavebního povolení musí být dodavatelem předloženy k odsouhlasení příslušnému provozu kanalizací Středočeských vodáren, a.s.
- Zemní práce na kanalizační přípojce v komunikaci a chodníku lze provádět pouze na základě zvláštního užívání komunikace (ZUK) a řádného vytýčení inženýrských sítí.
- Při provádění prací na kanalizační přípojce musí být dodrženy platné bezpečnostní předpisy.
- Zrušení stávající přípojky provádí odběratel svým nákladem dle pokynů provozovatele kanalizace.

### 4. Kolaudace kanalizační přípojky:

- Po kolaudaci kanalizační přípojky zůstává jejím vlastníkem ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. investor resp. vlastník nemovitosti.

*Středočeské vodárny a.s*