OBSAH TABULEK

Středočeské vodárny, a.s.	
Kanalizační řád	
města Neratovice	
Obsah tabulek	
Označení tabulky :	***Tematický obsah :***
tabulka č. 1	ČOV - kapacita a limity vodpráv. povolení vypouštěného znečištění
tabulka č. 2	ČOV - současný výkon (účinnost čištění)
tabulka č. 3 (v textové části - kap. 8)	Maximální znečištění odpadních vod - všeobecné koncentrační limity
tabulka č. 4	Maximální množství a znečištění odpadních vod - základní rozdělení
tabulka č. 5	Max. množství a znečištění OV - producenti
tabulka č. 6	Max. množství a znečištění OV - bilance
Tabulky č. 1 a 2 řeší KŘ Spolany, a.s. Tabulky č. 4 a 6 řeší obchodní smlouva mezi provozovatelem kanalizace a ČOV	
Poznámka :	- průměrné koncentrace znečištění v tabulkách představují dlouhodobý průměr odvozený z celoroční hmotové bilance a celoročního průtoku - maximální koncentrace znečištění v tabulkách představují 2 hodinová maxima vzorku pořízeného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 min.

TABULKA 5 ***_____K*** ***analizační řád města Neratovice***		**STYL**	**Auto Bohemia**	**Taurus**	**Domov důchodců**	**učňák**	**ZŠ ul. 28 října**	**ZŠ ul. Školní**	**Restaurace Skleník**	**Gymnázium F. Palackého**	**součet**
Max. Q a znečištění OV		***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	
Q ($OV_{faktur.}$ Max.)	**m3/r**	8 000	4 000	2 000	6 500	2 300	8 500	7 500	3 000	5 000	46 800
Q ($OV_{faktur.}$ Max.)	**m3/d**	21,9	11,0	5,5	17,8	6,3	23,3	20,5	8,2	13,7	128,2
Q ($OV_{faktur.}$ Max.)	**l/s**	0,25	0,13	0,06	0,21	0,07	0,27	0,24	0,10	0,16	1,48
BSK5	**t/r**	5,60	2,80	1,40	4,55	1,61	5,95	5,25	2,10	3,50	32,76
BSK5 (průměr)	**mg/l**	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
BSK5 (max.)	**mg/l**	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
CHSK	**t/r**	11,20	5,60	2,80	9,10	3,22	11,90	10,50	4,20	7,00	65,52
CHSK (průměr)	**mg/l**	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	
CHSK (max.)	**mg/l**	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	
NL	**t/r**	4,00	2,00	1,00	3,25	1,15	4,25	3,75	1,50	2,50	23,40
NL (průměr)	**mg/l**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
NL (max.)	**mg/l**	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
Nc	**t/r**	0,48	0,24	0,12	0,39	0,14	0,51	0,45	0,18	0,30	2,81
Nc (průměr)	**mg/l**	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Nc (max.)	**mg/l**	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Pc	**t/r**	0,08	0,04	0,02	0,07	0,02	0,09	0,08	0,03	0,05	0,47
Pc (průměr)	**mg/l**	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Pc (max.)	**mg/l**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
EL	**t/r**	0,64	0,32	0,16	0,52	0,18	0,68	0,60	0,24	0,40	3,74
EL (průměr)	**mg/l**	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
EL (max.)	**mg/l**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
C10-C40	**t/r**	0,06	0,03	0,02	0,05	0,02	0,07	0,06	0,02	0,04	0,37
C10-C40 (průměr)	**mg/l**	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
C10-C40 (max.)	**mg/l**	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
PAL - A	**t/r**	0,64									
PAL - A (průměr)	**mg/l**	80									
PAL - A (max.)	**mg/l**	100									
VH aktivita	**dny/rok**	365	365	365	365	250	250	250	365	250	
VH aktivita	**hod/den**	16	12	12	24	12	12	12	16	12	